СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01064 № ПС 009632

Срок действия с 06.08.2024г. по 05.08.2027г.

Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 24.20.13.190

Код ТН ВЭД 7306308000

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Сталь-Мастер»
Россия, 603003, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Баррикад дом 1, офис 1.
ОГРН: 1165275010152. Телефон: +7 (831) 261-33-58. Адрес электронной почты: stl-master@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Сталь-Мастер»
Россия, 603003, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Баррикад, дом 1, корпус 5. ОГРН: 1165275010152. Телефон: +7 (831) 261-33-58.
Адрес электронной почты: stl-master@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Дымоходы, воздуховоды и фасонные элементы к ним с маркировкой «Сталь-Мастер», изготовленные из нержавеющей и оцинкованной стали по ТУ 24.20.13.190-001-02399265-2019 для удаления дымовых газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива: одностенные (диаметр трубы от 80 мм до 1000 мм; толщина металла от 0,4 мм до 2,0 мм), двустенные (внутренняя труба – диаметр от 80 мм до 1000 мм; толщина металла от 0,4 мм до 2,0 мм; внешняя туба – диаметр от 110 мм до 1200 мм; толщина металла от 0,4 мм до 2,0 мм: негорючая (НГ по Гост 30244-94) теплоизоляция на основе минераловатного базальтосодержащего утеплителя плотностью 80-120 кг/м3 или на основе муллитокремнеземистого огнеупорного стекловолокна плотностью 67-120 /м3), выпускаемые по ТУ 24.20.13.190-001-02399265-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 08/24-2С от 05.08.2024 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00631-АО от 21.06.2024 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 24.20.13.190-001-02399265-2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Колчин**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Беляков**

